

R254P



Energy
Management

Vanne à sphère pour eau destinée aux installations de chauffage, passage standard

Fiche technique
0609FR 04/2023



La vanne à sphère R254P, avec raccords mâle femelle est utilisé pour interrompre la circulation de fluide sur une installation comportant un mesureur de débit, un compteur d'eau, d'hydrocarbure, de compteur de chaleur. Passage standard.

► Versions et codes

CODE	RACCORDEMENT	FINITION	TYPE DE POIGNÉE	COULEUR POIGNÉE	NOTE
R254PY003	G 1/2"M x écrou G 3/4"F	Laiton brut	Papillon	Rouge	Écrou à 3 trous de 2,5 mm, pour le plombage du compteur
R254PY004	G 3/4"M x écrou G 3/4"F	Laiton brut	Papillon	Rouge	

Données techniques

Caractéristiques principales et matériaux


- Convient à l'eau des installations de chauffage/climatisation
- Passage standard
- Vanne en laiton UNI EN 12165 CW617N, chromée ou non chromée
- Tige de commande avec double joint torique d'étanchéité
- Écrou avec revêtement anticorrosion, sceau de garantie et hologramme
- Poignée papillon en aluminium peint en rouge

Domaines d'application

- Plage de température : -20 à 120 °C (-20 °C avec des solutions de glycol à 50 %)
- Pression maximale de service à 20 °C avec de l'eau : 4,2 MPa (42 bar)

Dimensions et Kv

CODE	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R254PY003	14	71	29	54	18	63	ch.22	ch.30	10,2
R254PY004	14	75	35	54	18	63	ch.27	ch.30	10,2



Textes de référence

R254P

Vanne à sphère avec raccords filetés mâle-femelle, dotée d'un écrou prisonnier et d'un joint d'étanchéité, spécialement conçue pour le raccordement de compteurs. Adaptée à l'eau dans les installations de chauffage/refroidissement. En laiton UNI EN 12165 CW617N chromé. Passage standard. Poignée papillon en aluminium peint en rouge. Tige de commande avec double joint torique d'étanchéité. Écrou avec revêtement anticorrosion, sceau de garantie et hologramme. Plage de température : -20 à 120 °C (-20 °C avec des solutions glycolées à 50 %). Pression maximale de service à 20 °C avec de l'eau : 4,2 MPa (42 bar).

⚠ Avertissements relatifs à la sécurité. L'installation, la mise en service et la maintenance périodique du produit doivent être effectuées par du personnel qualifié, conformément à la réglementation nationale et/ou aux exigences locales. L'installateur qualifié doit prendre toutes les précautions nécessaires, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, pour assurer sa propre sécurité et celle des tiers. Une installation incorrecte peut causer des blessures aux personnes, aux animaux ou des dégâts matériels vis-à-vis desquels Giacomini S.A. ne saurait être tenue responsable.

♻ Mise au rebut de l'emballage. Boîtes en carton : collecte sélective du papier. Sachets en plastique et film à bulles : collecte sélective du plastique.

ℹ Autres informations. Pour plus d'informations, consulter le site giacomini.fr ou contacter le bureau technique. Cette communication n'est fournie qu'à titre indicatif. Giacomini S.A. se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications pour des raisons techniques ou commerciales aux articles contenus dans la présente communication. Les informations contenues dans cette note technique ne dispensent pas l'utilisateur de respecter strictement les normes d'usage et la réglementation en vigueur.

♻ Mise au rebut du produit. À la fin de son cycle de vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il peut être amené à un centre de recyclage spécial géré par les autorités locales.