

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (Dich1 06\_73\_00)**

(secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010)

Il fabbricante **GIACOMINI S.p.A.** con sede in San Maurizio d'Opaglio (NO) - Via per Alzo, n. 39, sotto la propria esclusiva responsabilità **ATTESTA** che:

i gruppi di riempimento automatico compatti della serie **R150M**, destinati ad essere utilizzati nei seguenti ambiti e con i seguenti limiti di utilizzo:

- *Fluido: acqua*
- *Campo di temperatura: 5°÷70°C*
- *Pressione massima in ingresso: 16 bar*
- *Campo di regolazione: 0,3÷4 bar (taratura di fabbrica: 1,5 bar)*

sono progettati e fabbricati a regola d'arte per mezzo dell'utilizzo di materiali idonei per la distribuzione di acqua, secondo la corretta prassi costruttiva in uso che ne assicura la sicurezza di utilizzo in conformità ai requisiti tecnici ed alle prescrizioni specifiche, pertinenti ed applicabili, che sono richiamate **nell'art.4, par. 3, della Direttiva PED 2014/68/UE** con particolare riferimento alla **Tab.9 dell'Allegato II - Tabelle di valutazione della conformità**.

I medesimi gruppi di riempimento automatico sono altresì prodotti nel rispetto dei processi di progettazione e produzione conformi ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015**.

Inoltre, la società GIACOMINI S.p.A. **ATTESTA**

sempre in applicazione dei suddetti requisiti tecnici, e delle suddette prescrizioni, che i gruppi di riempimento automatico qui sopra individuati sono inoltre, **corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e non recano la "marcatura CE"** in quanto aventi caratteristiche inferiori ai limiti fissati al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 della Direttiva PED 2014/68/UE.

Firmata a nome e per conto di Giacomini S.p.A.

Il Responsabile Tecnico

Ing. Marco Rosa Brusin



San Maurizio d'Opaglio, 27/11/2023