

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (Dich1 06_77_00)

(secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010)

Il fabbricante **GIACOMINI S.p.A.** con sede in San Maurizio d'Opaglio (NO) - Via per Alzo, n. 39, sotto la propria esclusiva responsabilità **ATTESTA** che:

i kit compatti per unità terminali (fan coil) della serie **R280KL**, destinati ad essere utilizzati nei seguenti ambiti e con i seguenti limiti di utilizzo:

- *Fluido: acqua e soluzioni glicolate (max. 50%)*
- *Campo di temperatura: 5° ÷ 110°C*
- *Pressione massima di esercizio: 25 bar*

sono progettati e fabbricati a regola d'arte per mezzo dell'utilizzo di materiali idonei per la distribuzione di acqua, secondo la corretta prassi costruttiva in uso che ne assicura la sicurezza di utilizzo in conformità ai requisiti tecnici ed alle prescrizioni specifiche, pertinenti ed applicabili, che sono richiamate **nell'art.4, par. 3, della Direttiva PED 2014/68/UE** con particolare riferimento alla **Tab.9 dell'Allegato II - Tabelle di valutazione della conformità**.

I medesimi kit compatti sono altresì prodotti nel rispetto dei processi di progettazione e produzione conformi ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015**.

Inoltre, la società GIACOMINI S.p.A. **ATTESTA**

sempre in applicazione dei suddetti requisiti tecnici, e delle suddette prescrizioni, che i kit compatti qui sopra individuati sono inoltre, **corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e non recano la "marcatura CE"** in quanto aventi caratteristiche inferiori ai limiti fissati al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 della Direttiva PED 2014/68/UE.

Firmata a nome e per conto di Giacomini S.p.A.

Chief Technical & Quality Officer

Ing. Guido Galliani



San Maurizio d'Opaglio, 07/05/2026