

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (Dich1_01_02_03)

(secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010)

Il fabbricante **GIACOMINI S.p.A.** con sede in San Maurizio d'Opaglio (NO) - Via per Alzo, n. 39, sotto la propria esclusiva responsabilità **ATTESTA** che:

le valvole manuali per radiatori, delle serie **R5TG, R6TG, R25TG e R27TG** destinate ad essere utilizzate nei seguenti ambiti e con i seguenti limiti di utilizzo:

- *Fluido di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30%)*
- *Campo di temperatura: 5÷110 °C*
- *Pressione massima di esercizio: 1,6 MPa (16 bar)*

sono progettate e fabbricate a regola d'arte per mezzo dell'utilizzo di materiali idonei per la distribuzione di acqua, secondo la corretta prassi costruttiva in uso che ne assicura la sicurezza di utilizzo in conformità ai requisiti tecnici ed alle prescrizioni specifiche, pertinenti ed applicabili, che sono richiamate **nell'art.4, par. 3, della Direttiva PED 2014/68/UE** con particolare riferimento alla **Tab.9 dell'Allegato II - Tabelle di valutazione della conformità**.

Le valvole medesime sono altresì prodotte nel rispetto dei processi di progettazione e produzione conformi ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015**.

Inoltre, la società GIACOMINI S.p.A. **ATTESTA**

sempre in applicazione dei suddetti requisiti tecnici, e delle suddette prescrizioni, che le valvole manuali qui sopra individuate sono inoltre **corredate da sufficienti istruzioni per l'uso e non recano la "marcatrice CE"** in quanto aventi caratteristiche inferiori ai limiti fissati al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 della Direttiva PED 2014/68/UE.

Firmata a nome e per conto di Giacomini S.p.A.

Il Responsabile Tecnico

Ing. Marco Rosa Brusin



San Maurizio d'Opaglio, 06/12/2023