

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (Dich1_06_10_00)

(secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010)

Il fabbricante **GIACOMINI S.p.A.** con sede in San Maurizio d'Opaglio (NO) - Via per Alzo, n. 39, sotto la propria esclusiva responsabilità **ATTESTA** che:

le valvole automatiche compatte di sfogo aria con filtro integrato, delle serie **R88E** ed **R88EI** destinate ad essere utilizzate nei seguenti ambiti e con i seguenti limiti di utilizzo:

- *Fluidi: acqua con glicole per impianti di climatizzazione (max 50% di glicole)*
- *Campo di temperatura: 5÷110°C*
- *Pressione massima di esercizio: 1,6 MPa (16 bar)*
- *Pressione massima di funzionamento sfogo aria: 0,7 MPa (7 bar)*

sono progettate e fabbricate a regola d'arte per mezzo dell'utilizzo di materiali idonei per la distribuzione di acqua, secondo la corretta prassi costruttiva in uso che ne assicura la sicurezza di utilizzo in conformità ai requisiti tecnici ed alle prescrizioni specifiche, pertinenti ed applicabili, che sono richiamate **nell'art.4, par. 3, della Direttiva PED 2014/68/UE** con particolare riferimento alla **Tab.9 dell'Allegato II - Tabelle di valutazione della conformità**.

Le valvole di sfogo aria medesime sono altresì prodotte nel rispetto dei processi di progettazione e produzione conformi ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015**.


Inoltre, la società GIACOMINI S.p.A. **ATTESTA**

sempre in applicazione dei suddetti requisiti tecnici, e delle suddette prescrizioni, che valvole di sfogo aria qui sopra individuate **sono corredate da sufficienti istruzioni per l'uso e non recano la "marcatura CE"** in quanto aventi caratteristiche inferiori ai limiti fissati al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 della Direttiva PED 2014/68/UE.

Firmata a nome e per conto di Giacomini S.p.A.

Ing. Guido Galliani

Chief Technical & Quality Officer



San Maurizio d'Opaglio, 15/10/2025